

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOBĚSLAV

Odbor životního prostředí

náměstí Republiky 59, Soběslav I, 392 01 Soběslav

Spis. zn.: MS/24738/2019/Žd
Č. j.: MS/25409/2019
Vyřizuje: Ing. Marie Židová
Telefon: 381 508 149
E-mail: zidova@musobeslav.cz
Datum: 04.12.2019

**Obec Zvěrotice
Zvěrotice č.p. 83
392 01 Soběslav**

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

-veřejnou vyhláškou

Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy dle § 7 odst. 2 písm. a) a § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dále jako příslušný správní orgán dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, správní řád, a věcně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 15 odst. 5 citovaného zákona o vodách, obdržel dne 26.11.2019 žádost o vydání společného povolení ke stavbě vodního díla - stavební záměr akce s názvem

" Vodovod Soběslav- nová zástavba, k.ú Zvěrotice "

(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 607, 608/1, 1636, 2010, 2022, 2023, 2049, 2084, 2085 v katastrálním území Zvěrotice.

Tím bylo podle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu podle § 94j odst. 2 stavebního zákona a podle § 15 odst. 1 vodního zákona investora, jímž je:

Obec Zvěrotice, IČO 00667323, Zvěrotice č.p. 83, 392 01 Soběslav

Ve společném územním a stavebním řízení stavební úřad dle §94o stavebního zákona posoudí, zda je stavební záměr v souladu s požadavky danými tímto zákonem a dle § 94p stavebního zákona v následném společném povolení schválí stavební záměr a vymezí pozemky pro jeho realizaci .

K žádosti je přiložena projektová dokumentace s celkovou situací stavby. Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Petr Kohoutek, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0102388 v srpnu 2019.

Předložená projektová dokumentace řeší výstavbu vodovodu od okraje města Soběslav až do prostoru nové zástavby v k.ú. Zvěrotice.

Vodovodní řady jsou navrženy v celkové délce 1179 m z trub PE DN 90.

Akce s názvem " **Vodovod Soběslav- nová zástavba, k.ú Zvěrotice** " je členěna na následující **stavební soubory**:

Vodovodní řad „1“ v délce 769 m z trub DN 90

Vodovodní řad „2“ v délce 363 m z trub DN 90

Vodovodní řad „3“ v délce 47 m z trub DN 90

Trasa vodovodu je vedena v cestních prostorách obce. Při pokládce vodovodních řádů bude v celé délce uložen identifikační kabel AZ Ø 10 mm² s propojením na stávající armatury. Vodovodní potrubí bude uloženo prostorově se stávajícími sítěmi dle ČSN 736005.

Pro odvodu a odkalení je v projektové dokumentaci navrženo příslušné množství podzemních hydrantů. Povrch území po provedení stavby vodovodní sítě bude uveden do původního stavu.

Vodovodní řad „1“ je navržen v délce 769 m z trub PE 100 RC DN 90

V km 0,624 0,683 a 0,736 kříží trasu kabelu CETIN

V km 0,701 kříží trasu kabelu E-ON

V km 0,615-0,625 kříží komunikaci SUS. Křížení je provedeno pomocí protlaků

V km 0,010-0,014 je navržena předávací vodoměrná šachta

V km 0,200 0,645 a 0,769 jsou navrženy hydranty podzemní

V km 0,051 kříží trasu vodovodu ve správě JVS. Trasa a hloubka tohoto vodovodu není přesně známá. Před zahájením výkopových prací bude nutné sondou zjistit skutečné umístění vodovodu a tomu přizpůsobit podélný spád.

V km 0,676-0,769 je výstavba vodovodu řešena pomocí řízeného protlaku.

Řízené protlaky

Při zatahování je nutno kontinuálně sledovat a zaznamenávat zatahovací sílu, která prokazatelně nesmí překročit tyto údaje

DN 90 14 kN

Pro řízený protlak bude použita plnostěnná tlaková trubka z PE 100-RC s rozměrově přidaným ochranným pláštěm .

Vodovodní řad „2“ je navržen v délce 363 m z trub PE 100 RC DN 90

Vodovodní řad „2“ je v km 0,425 napojen na řad „1“

V km 0,015 kříží trasu kabelu CETIN

V km 0,37 kříží trasu kabelu E-ON

V km 0,004-0,014 kříží komunikaci SUS. Křížení je provedeno pomocí protlaku

V km 0,016 0,048 a 0,363 jsou navrženy hydranty podzemní

Vodovodní řad „3“ je navržen v délce 47 m z trub PE 100 RC DN 90

Vodovodní řad „3“ je v km 0,111 napojen na řad „2“

V km 0,002 kříží trasu kabelu E-ON

V km 0,047 je navržen hydrant podzemní

Po dokončení zemních prací bude provedena oprava povrchů komunikací a chodníků v celé poškozené ploše.

Před zahájením stavby a také během stavby je nutné zajistit dozor hydrogeologa.

Výkopy

Jednotlivé výkopy jsou řešeny formou otevřeného paženého výkopu. Vodovodní řady budou pokládány do společného výkopu tam, kde je navržena trasa uložení ostatních inženýrských sítí podle ČSN 73 60 05 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Funkce vzdušníků a kalníků budou shodně nahrazovat hydranty s předřazenými šoupátky. Na povrchu terénu se osadí poklopy šoupátka označí se signálním sloupem.

Šířka výkopu je dána technologickými požadavky konkrétní stavby nebo se lze držet ustanovení ČSN EN 1610, kde jsou udány šířky výkopu v závislosti na vnějším průměru trouby.

Výskyt podzemní vody ve výkopech je nutno řešit pažením stěn a odčerpáváním.

K km 0,010-0,014 je navržena Vodoměrná šachta s trubním vystrojením UW 1250/25

Šachta je samonosná, nevyžaduje základovou desku, její uložení se provádí do výkopu na ztuhlé štěrkové lože tl. 150 mm, frakce 8/16 mm, Edef = min 35 MPa.

Ve stěně šachty jsou vytvořeny dva otvory pro potrubí. Prostupy po protažení potrubí budou utěsněny systémovým těsnícím systémem.

V místě pod vstupem do šachty je osazen ocelový pozinkovaný žebřík.

Šachta je vyrobena se dnem ve sklonu 3%.

Součástí dna je také čerpací jímka o rozměrech 400 x 400 mm a hloubce 50 mm.

Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí :

k.ú. ZVĚROTICE

vlastník	KN č	kultura
Město Soběslav	607	ost.pl.
Obec Zvěrotice	1636	ost.pl.
Obec Zvěrotice	2010	ost.pl.
Obec Zvěrotice	2022	ost.pl.
Obec Zvěrotice	2023	ost.pl.
Obec Zvěrotice	2049	ost.pl.
SUS Tábor	2084	ost.pl.
Obec Zvěrotice	2085	ost.pl.

Seznam pozemků se stavbou sousedící v k.ú. Zvěrotice:

608/1,608/4,606/2,1635,2046,2047/2,2009,630,628,606/4,606/1,604/2,606/3,577/9,577/6,604/3,631/1,631/2,631/5,631/6,633/1,634,633/2,1638/1,2038/1,2088,1554/1,2039,2040,2041,2042,2101,2043,2044,2045,2047/1,2087/1,2087/2,2087/5,2020/1,2021

Stavba s názvem "" **Vodovod Soběslav- nová zástavba, k.ú Zvěrotice** "je situována v kraji Jihočeském, obci a katastrálním území Zvěrotice.

Stavba bude umístěna dle přiložené situace, která je nedílnou součástí tohoto oznámení.

Městský úřad v Soběslavi, odbor životního prostředí, oznamuje podle § 94u odst. 1 stavebního zákona zahájení společného řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit stanoviska a účastníci řízení své námítky **do 31.12.2019**

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad v Soběslavi, odbor životního prostředí, úřední dny v pracovních dnech v pracovních hodinách).

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

K závazným stanoviskům a námítkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námítkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námítky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, uvědomují se účastníci o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou dle ustanovení §115 odst.8 vodního zákona s tím, že bude toto oznámení **po dobu 15-ti dnů vyvěšeno na úřední desce MěÚ Soběslav a OÚ Zvěrotice.**

Do předmětného zahájení řízení je rovněž možno nahlížet na adrese www.musobeslav.cz.

Ing. Marie Staňková

Vedoucí odboru ŽP MěÚ Soběslav

Účastníci řízení:**Investor:**

- **Obec Zvěroticee**

Vlastníci pozemků dotčených stavbou :

účastníci (dodejky)

Obec Zvěrotice, IDDS: hdgb7qu

sídlo: Zvěrotice č.p. 83, 392 01 Soběslav

Město Soběslav, IDDS: gfvbpaq

sídlo: náměstí Republiky č.p. 59, 392 01 Soběslav I

Jihočeský kraj, IDDS: kdib3rr

sídlo: U Zimního stadionu č.p. 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Ostatní účastníci řízení :**Vlastníci pozemků se stavbou sousedících: - identifikace pozemků dle KN**

k.ú.

Zvěrotice

608/1,608/4,606/2,1635,2046,2047/2,2009,630,628,606/4,606/1,604/2,606/3,577/9,577/6,60
4/3,631/1,631/2,631/5,631/6,633/1,634,633/2,1638/1,2038/1,2088,1554/1,2039,2040,2041,2
042,2101,2043,2044,2045,2047/1,2087/1,2087/2,2087/5,2020/1,2021

dotčené správní úřady a správci sítí:

Městský úřad Soběslav, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, náměstí Republiky č.p. 59, 392 01 Soběslav I

E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz

sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf

sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10

Správa lesů města Soběslavi, spol. s r.o., IDDS: 5yw3vb6

sídlo: U Jatek č.p. 850, 392 01 Soběslav III

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, ÚP Tábor, IDDS: agzai3c

sídlo: Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1

Dražní úřad, Sekce stavební - ÚO Plzeň, IDDS: 5mjaatd

sídlo: Škroupova č.p. 11, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty jihozápadní Čechy, IDDS: uccchjm

sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město

Jihočeský vodárenský svaz, IDDS: 3zhv2ek

sídlo: S. K. Neumanna č.p. 292/19, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

MěÚ Soběslav- kancelář tajemníka- se žádostí o vyvěšení po dobu 15-ti dnů na úřední desce. Po sejmutí prosíme tuto stranu potvrdit a vrátit. Poslední den této lhůty je dnem doručení.


OÚ Zvěrotice- se žádostí o vyvěšení po dobu 15-ti dnů. Po sejmutí prosíme tuto stranu potvrdit a vrátit. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Vyvěšeno dne

(MS/025409/2019 ze dne 05.12.2019)

Sejmuto dne

(razítko, podpis



Trasa vodovodu

Vodovod Soběslav - nová zástavba k.ú. Zvěrotice
C.3. Situační katastrální výkres